

Утверждаю

Директор ГАУ «СШОР № 1»

Г.И. Балдина

«20» декабря 2018 г.



**График контроля
противопожарного состояния объектов ГАУ «СШОР №1»
на 2019 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Периодичность проведения	Отметка о выполнении	Примечания
1	Проверка соблюдения требований противопожарного режима на объектах ГАУ «СШОР №1»	Постоянно	Составление актов при нарушениях	В ходе повседневной деятельности
2	Проверка обесточивания силовых и осветительных сетей и электроприборов в помещениях, кабинетах	Ежемесячно	Составление актов при нарушениях	
3	Проверка выполнения требований предъявляемым к путям эвакуации, запасным выходам и подъездным путям, пожарным гидрантам	Еженедельно	Составление актов при нарушениях	
4	Проведение вводного инструктажа по мерам пожарной безопасности сотрудников, принимаемых на работу	При необходимости	отметка в журнале вводного инструктажа	
5	Проведение, по мере необходимости, дополнительных инструктажей дежурных			

	администраторов и сотрудников ЧОО перед праздничными днями, массовыми мероприятиями, усилениями службы. Доведение приказов, распоряжений других распорядительных документов	За 2-3 дня до проведения мероприятия	Отметки в журналах инструктаж и проверок ЧОП	На всех объектах
6	Осмотр первичных средств пожаротушения с отметкой в журнале	Один раз в полугодие	Отметка в журнале проверки огнетушителей	На всех объектах
7	Проверка ведения журналов инструктажа по пожарной безопасности на рабочем месте	Ежеквартально	Отметка в журналах инструктажей	
8	Проведение тренировок по эвакуации людей при пожаре	Один раз в полугодие	План тренировки, акт	На всех объектах
9	Повторный инструктаж о пожарной безопасности сотрудников назначаемых ответственными на выходные, предпраздничные и праздничные дни, дежурных администраторов	Один раз в полугодие	Отметка в журнале инструктаж	
10	Проверка и техническое обслуживание пожарных кранов, перекавка пожарных рукавов на новую складку	Два раза в год (весной и осенью)	Акт о проведении работ	
11	Проверка противопожарного состояния территории, прилегающей к зданиям, и подсобных помещений, расположенных на ней	Ежемесячно	Составление актов при нарушениях	В пожароопасный период - ежедневно
12	Проверка путей доступа к пожарным гидрантам	Ежеквартально	Составление актов при нарушениях	В зимний период - ежедневно

Специалист по противопожарной профилактике

главный инженер С.А. Сорокин